

## Reynaers alumiiniumprofiilist tuletõkkesein FA-77FP-TS EI60

mille on turule lasknud

### Fenster Alumiinium AS

Paavli 6, 10412 Tallinn, EESTI

ja mis on toodetud

### Fenster Alumiinium AS

Paavli 6, 10412 Tallinn, EESTI

on allutatud tootja poolt rakendatud tehase tootmisohjele ning tootja katsetab tehases võetud tootenäidiseid vastavalt ette kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OÜ on teostanud toote tüübikatsetuse ning tehase esmaülevaatuse ja tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje järelvalvet ja hindamist.

Käesolev sertifikaat tõendab, et kõik tootele esitatavad nõuded, mis on kirjas tehnilises kirjelduses

## Tuletõkkesein EI-30/60, versioon 2\_EST

on rakendatud ja toode vastab tehnilise kirjelduse tingimustele.

Sertifikaat on esmalt väljastatud **23.02.2012** ja kehtib kuni **22.02.2017**, kui toode on kooskõlas tehnilise kirjelduse nõuetega või kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil [www.inspecta.com](http://www.inspecta.com). Sertifitseeritud toote klassifikatsioon ja kasutusulatus on toodud lisa 1.

Tallinn 15.01.2014

Tõnu Roosaar  
Tegevjuht



**Toode:** Reynaers alumiiniumprofiilist tuletõkkesein FA-77FP-TS EI60.

Detailne sein kirjeldus on toodud Summary nr 2008-Efectis-R0933 aluseks olevates katseprotokollides ning aktsiaselts Fenster Alumiinium tehnilises kirjelduses Tuletõkkesein EI-30/60, versioon 2\_EST.

## Toote spetsifikatsioon

Mõõdud	(L x K)mm
Seinakomplekti mõõdud	2960 x 2980
Suurim klaasruut (Pilkington Pyrostop 60-101), paksus 23mm	1392 x 1900
Suurim klaasruut (AGC Pyrobel 25, Pyrobel 25 EG DGU), paksus 25mm/45mm	1146 x 2136
Umbosa (alumiinium 2mm + 36mm Promatect-H + 6mm karastatud klaas), paksus 44mm	1395 x 908
Umbosa (alumiinium 2mm + 44mm Promatect-H + alumiinium 2mm), paksus 48mm	875 x 1914

## Toote klassifikatsioon

Reynaers alumiiniumprofiilist tuletõkkesein FA-77FP-TS EI60 klassifitseerub standardi EN 13501-2:2007+A1:2009 kohaselt järgnevalt:

### **Tulepüsivusklass EI 60**

## Kasutusulatus

Antud klassifikatsioon kehtib järgnevate lõpprakenduste korral:

1. Klaastahvli mõõtused võib vähendada.
2. Klaastahvli kuvasuhet võib muuta juhul, kui klaastahvli suurim mõõt ning pindala ei suurene.
3. Klaasi vahetamine mõne muu tuletõkkeklaasiga on lubatud juhul, kui on võimalik tõendada, et mõlemad klaasid kuuluvad samasse klaasi tootegruppi (sama tootja) ja omab vähemalt sama või suuremat nominaalpaksust.
4. Kinnituspunktide omavahelist kaugust võib vähendada.
5. Klaasi paisumisruum ei tohi erineda sellest, mis on katsetatud.
6. Seinakonstruktsiooni paigaldamisel võib selle kalle vertikaalist olla kuni 10°.
7. Seinakonstruktsiooni kõrgust ei tohi suurendada.
8. Seinakonstruktsiooni laiust võib suurendada.

## Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud:

- tulepüsivusklass;
- sertifikaadi number;
- sertifikaadi väljaandja nimi;
- tootja nimi;
- valmistamise aasta;
- toote identifikaatsiooni number.

